小金井市公共下水道台帳施設平面図

006007

005008	006008	007008
005007	006007	007007
005006	006006	007006

縮尺 1:500

緑町五丁目

JR中央本線

小金井市シルバー人材センター
リサイクル事業所

凡例

本管管きょ及びマンホール

管種 口径(mm) 勾配 区間長(m)
VU φ250 5.0‰ 34.95
51.877 (1.93) ← 52.053 (1.75)
下流管底高(m) 下流土被り(m) 上流管底高(m) 上流土被り(m)
流水方向 起点 終点 副管 地盤高

ます及び取付管管きょ
取付管の口径(mm) ますの引込距離(m)
150 2.5 34.3
ます 取付管
上流マンホールから取付管までの距離(m)

記号	種別
	取付管（色は桝と同色）
○	円形汚水桝
□	矩形汚水桝
●	円形雨水桝
■	矩形雨水桝
	雨水浸透桝
	行政区界
	計画区域界
	処理分区界
	合流枝線
	汚水枝線
	雨水枝線
	合流幹線
	汚水幹線
	雨水幹線
⊗	不明
○	小型マンホール（内径３０cm）
◉	標準１号マンホール（内径９０cm）
◯	標準２号マンホール（内径１２０cm）
◎	標準３号マンホール（内径１５０cm）
ⓘ	標準４号マンホール（内径１８０cm）
0	組立０号マンホール（内径７５cm）
1	組立１号マンホール（内径９０cm）
2	組立２号マンホール（内径１２０cm）
3	組立３号マンホール（内径１５０cm）
4	組立４号マンホール（内径１８０cm）
K1	組立矩形マンホール（内法９０×６０cm）
T1	特１号マンホール（内法９０×６０cm）
T5	特５号マンホール（内法２１０×１２０cm）
□	特殊マンホール
／	分水マンホール
Ⓣ	円形特殊人孔
T	矩形特殊人孔
○	マンホール（桝使用）
R1	楕円形マンホール（内法９０×６０cm）
R5	楕円形マンホール（内法１２０×９０cm）
○□	伏越マンホール（上流）
□	伏越マンホール（中流）
□○	伏越マンホール（下流）
B	馬蹄形マンホール
⦚	吐口

H.P	ヒューム管
C.P	陶管
S.P	鋼管
C.B	コンクリートボックス
V.U	硬質塩化ビニル管
CoSeg	ｼｰﾙﾄﾞ工事用ｺﾝｸﾘｰﾄ系ｾｸﾞﾒﾝﾄ
FRPM	強化プラスチック複合管
R.C	現場打ち鉄筋コンクリート
T.N	トンネル
K.P	硬質塩ﾋﾞﾆﾙﾛｰﾗｲﾆﾝｸﾞ更生管
INV-V	管内インバート（半割管）

0 10 50 100m

○下水道台帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。
設計や工事等に利用される場合は、下水道課との協議及び、
下水道管の状況を現地で確認していただきますようお願いします。
○この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を
利用して作成したものである。（承認番号）3都市基交著第52号
○無断複製を禁ずる。

小金井市環境部下水道課
令和6年3月